

п. Старь, ул. Рябка дом 10

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Водоотводящие устройства			Организованный водосток			
Наружные водостоки	м	160	У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам наблюдается расхождение элементов, в результате чего происходит замачивание стен.	172,8м	июль	
2. Вентиляция и дымоходы						
Дымоходы	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
Вытяжные шахты	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
3. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт	сентябрь	
4. Центральное отопление						
Трубопроводы	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июнь	
Грязевики	шт.	1	Установка	1шт.	август	
Задвижки	шт.	7	Ревизия	7шт.	июль	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	4	Поверка манометров и термометров	4шт.	июнь	
5. Водопровод						
Задвижки	шт.	1	Ревизия	1шт.	сентябрь	
Вентили латунные	шт.	70	Ревизия	12шт.	сентябрь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка манометра и установка	1шт	май	