

п. Старь, ул. Рябка дом 8

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	130	Требуется ремонт: разрушение асфальтового покрытия и щебеночного основания отдельных мест	20м ²	сентябрь	
2. Вентиляция и дымоходы						
Дымоходы	шт.	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт.	май	
Вытяжные шахты	шт.	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт.	май	
3. Лестницы и коридоры						
Тамбура	шт.	4	Требуется ремонт пола: неровный, в результате осадки грунта	8.8м ²	май	
4. Центральное отопление						
Трубопровод	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июль	
Краны			Замена на стояках кранов диаметром 20мм	10шт.	июнь	
Грязевики	шт.	2	Чистка	2шт.	май	
Задвижки	шт.	5	Ревизия		май	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	4	Поверка манометров и термометров	4шт.	май	
5. Водопровод						
Задвижки	шт.	3	Ревизия	3шт.	сентябрь	
Вентили латунные	шт.	70	Ревизия	10шт.	сентябрь	
Вентили в подвалах	шт.	12	Ревизия	12шт.	сентябрь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
6. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт.	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт.	сентябрь	