

п. Старь, ул. Спортивная 3

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Полы						
Плитка керамическая	м ²	170	Требуется ремонт пола первого подъезда: на 2-м этаже отскочило 5 плиток 150x150мм (метлахская) - восстановить покрытие	0.2м ²	август	
2. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт	сентябрь	
3. Центральное отопление						
Грязевики	шт	2	Чистка	2шт	май	
Задвижки	шт	4	Ревизия	4шт	май	
Вентили	шт	49	Ревизия	10шт	сентябрь	
Промывка и опрессовка: стояк, лежак	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	май	
Поверка КИП	шт	4	Поверка КИП	4шт	май	
4. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт	6	Проверка наличия тяги, чистка	6шт	май	
Дымоходы	шт	6	Проверка наличия тяги, чистка	6шт	май	
5. Водопровод						
Вентили	шт	15	Ревизия	5шт	июнь	
Трубопровод	м	24	Замена стояков диаметром 20мм	24м	август	
Контрольно-измерительные приборы	шт	1	Поверка, установка манометра	1шт	май	