

п. Старь, ул. Спортивная 5

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Крыши						
Кровля	м ²	612.3	Требуется текущий ремонт: посередине имеется трещина кровельного покрытия	12м ²	июнь	
2. Окна и двери						
Рамы, оконные откосы	м ²	4.1	Требуется ремонт рам на лестничных клетках: нет приборов, закрываются неплотно, разбиты стекла, у одного нет створки.	4 комплекта 0.6м ² 1ств.	июнь	
3. Центральное отопление						
Грязевики	шт.	1	Чистка	1шт	июнь	
	шт.	1	Установка	1шт.	июнь	
Задвижки	шт.	2	Ревизия	2шт	июнь	
Вентили	шт.	44	замена	4шт	июнь-август	
Промывка и опрессовка: стояки, лежаки	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	май	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП	4шт	май	
4. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты и дымоходы	шт.	12	Проверка наличия тяги, чистка	12шт	май	
5. Водопровод						
Вентили	шт.	14	Ревизия	1шт	сентябрь	
Задвижки	шт.	1	Ревизия	1шт	сентябрь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
6. Канализация						
Трубопровод в подвалах	м	60	Замена стояков диаметром 50мм	9м.	июль	